

平成 30 年 1 月 11 日
東京都住宅供給公社
東京都都市整備局

都営戸山ハイツアパート 34 号棟における仮設足場用資材の落下について

都営住宅の管理業務を受託している東京都住宅供給公社が発注した外壁及びバルコニー手摺改修工事において、仮設足場を設置していたところ、運搬中の仮設足場用の筋かい*が落下しました。

幸いにして、人身事故や物損事故につながりませんでしたが、重大事故につながる恐れの高い事象を生じさせてしまいました。

関係者の方々に多大なご迷惑・ご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

本件にかかわる概要と対応について、以下のとおり、お知らせします。

※ 足場の構造を斜めに入れて補強する部材（全長 約 2.2m、重量 約 4k g）

- 1 発生日時 平成 30 年 1 月 11 日 9 時 10 分頃
- 2 発生場所 新宿区戸山 2 丁目 43 番
都営戸山ハイツアパート 34 号棟（12 階建）
- 3 受注者及び工期 株式会社東工務店
平成 29 年 9 月 8 日から平成 30 年 3 月 8 日まで
- 4 発生状況等 都営住宅の屋上から、仮設足場用資材の筋かいを塔屋まで荷揚げしている最中、高さ 38.6m のところで足場に筋かいが引っ掛かり落下した。
筋かいは落下防止用の防護柵に接触の後、都営住宅の 1 階に併設されているこども園の園庭に落下した。
- 5 被害の状況 無し
- 6 事故後の措置 工事を直ちに中止した
- 7 今後の対応について
 - ・ 原因の詳細を究明し、再発防止策を実施
 - ・ 事故の原因や再発防止策について、こども園の設置者、管理者及び保護者に説明
 - ・ 同様の現場における安全対策を点検

【問合せ先】

東京都住宅供給公社 住宅営繕部 都営住宅営繕課
電話 03-3409-2261（代表）

東京都都市整備局 都営住宅経営部 住宅整備課
電話 03-5320-5035（直通）